

시험 성적서

성적서 번호 : GT2023-03275

회 사 명 : (주)대양엔지니어링

대 표 자 : 이상배

주 소 : 경기도 남양주시 화도읍 마치로284번길 51

1. 시 료 명 : 채널
- 규격 및 형식 : 대형(두께 : 2.5T)
2. 성적서의 용도 : 품질관리용
3. 접수일자 : 2023년 03월 27일
4. 시험일자 : 2023년 03월 27일 ~ 2023년 05월 12일
5. 시험방법 : 의뢰자 제시 규격(KS C 8460:2005)에 의거 시험을 실시함.
6. 시험결과 : 불임 참조

시험자 : 이영범 

승인자 : 문재원 

1. 이 성적서의 결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.



2023년 05월 12일

한국기계전기전자시험연구원장

www.ktc.re.kr [15809] 경기도 군포시 흥안대로27번길 22

TEL : 1899-7654

FAX : 031-455-7307



시 험 결 과

성적서 번호 : GT2023-03275

1. 개요

본 시험성적서의 시험결과는 의뢰자가 제시한 시험기준 및 방법 및 시료에 대한 결과임.

2. 시험기준 및 시험방법

의뢰자 제시 규격(KS C 8460:2005)에 의거 시험을 실시함.

3. 시험시료 정보

- 1) 제품명 : 채널
- 2) 종 류 : 대형(두께 : 2.5T)
- 3) 제조회사 : (주)대양엔지니어링
- 4) 시료 수 : 1 EA

4. 시험장소

한국기계전기전자시험연구원(KTC)


5. 시험시료 보관

- ▷ 시험시료는 적합한 시험실 온도환경에서 16 시간 이상 방치한 이후 시험을 수행하였음.

6. 시료사진



시료 사진



시험결과

성적서 번호 : GT2023-03275

7. 시험방법/시험결과

시험항목	시험방법 및 기준		단위	시험결과
8.구조	KS C 8460:2005 기준에 적합할 것.		-	적합
9.모양 및 치수	A	(40 ± 1.5) mm	mm	40.5
	B	(40 ± 1.5) mm	mm	40.5
	C	(9.5 ± 1.0) mm	mm	10.2
	D	(7.5 ± 1.0) mm	mm	7.6
	T	(2.5 ± 0.125) mm	mm	2.619
	L	(3 000 ± 6.0) mm	mm	3 000.5
10. 재료	KS C 8460:2005 기준에 적합할 것.		-	적합
11.5 방청처리	표면에 부품, 벗겨짐, 철의 녹 발생이 없을 것.		-	적합
14. 표시	제조사명이 또는 그 약호가 표시되어 있을 것.		-	적합

8. 기타

(1) 시험환경

▷ (25.1 ± 0.5) °C / (30 ± 15) % R.H

▷ 본 시험은 의뢰자가 제시한 시료에 대하여, 의뢰자가 제시한 시험 방법에 의거하여 수행되었음.

